

## Акт

**мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта**

на объекте социальной инфраструктуры Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 59 Приморского района г. Санкт-Петербург. ОГРН - 1027807571967 (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), расположенном по адресу: 197341, Санкт-Петербург, Байконурская ул. д. 25, лит.А. (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).

Директор «ГБОУ школа №59» Морозова Т.А

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения «ГБОУ школа №59» (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного 197341, Санкт-Петербург, Байконурская ул. д. 25, лит.А. (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом +)					Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		к	о	с	г	у		
1	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая «ГБОУ школа №59»	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
2	<b>Зона: входной узел</b>							
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от входной калитки, до главного водного узла).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.10

2.2	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от автостоянки для МГН, до главного водного узла).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
2.3	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. Главный вход		+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
2.4	Реконструкция входного узла, главного входа согласно всем необходимым СНиП и ГОСТ требованиям.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
2.5	Монтаж символов доступности входных узлов для МГН.	+	+	+	+	+		СП59.13330.2012 ГОСТ 52131-2003
<del>2.6</del>	Обеспечение автоматического закрывания двери, входного узла продолжительностью не менее 5с.	+	+	+	+	+		СП59.13330.2012 п. 5.1.6
2.7	Установка на входе в учреждение, тактильную информационную вывеску, содержащую информацию о наименовании, контактах, графике работы учреждения.	+	+	+	+	+		СП59.13330.2012 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
3	<b>Зона: пути движения внутри здания</b>							
3.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов), тактильными предупреждающими указателями.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.2.3. п.4.1.10.
3.2	Реконструкция помещений мед. пункта, библиотеки, физкультурного зала согласно всем необходимым СНиП и ГОСТ требованиям.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
3.3	Монтаж и реконструкция лестничного марша. Установка бортиков по краям лестничного марша, внутренних лестниц. Установка второго поручня.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, СП 1.13130.
3.4	Реконструкция эвакуационных выходов. Демонтаж высоких порогов. Монтаж световых лент на кромки ступеней или поручни лестниц	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.2.31, п. 5.5.1, п. 5.5.5
3.5	Реконструкция расположений выключателей и розеток на доступную для МГН высоту	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.4.2
4	<b>Информационное обеспечение на ОСИ</b>							
4.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 7.1.8. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
4.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.5.2 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
4.3	Дублирование информации на информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 7.4.3. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99,

									ГОСТ 52131
4.4	Установка тактильных информационных табличек, на дверях входа в аудитории, кабинеты, места обслуживания.	+	+	+	+	+		При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
4.5	Установка светового сигнализатора школьного звонка и <del>путей эвакуации</del>								СП59.13330.2012 п. 7.2.7.
5	<b>Дополнительная информация</b>								
5.1	<b>Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта</b>								
5.1.1	Направление запроса в Комитет по Благоустройству с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельно передвижения, людей с нарушением зрения).	+	+	+	+	+			СП59.13330.2012 п. 4.1.
5.2	<b>Зона. Автостоянки</b>								
5.2.1	Обустройства парковочного места для маломобильных групп населения.	+	+	+	+	+		При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.2.1, п. 4.2.2 и п. 4.2.4.
5.3	Составления приказа и должностных инструкций ответственных лиц.	+	+	+	+	+		II-III квартал 2016г.	

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.



Директор ФБОУ №59

Морозова Т.А./

МП